

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczącym przetargu na remonty częściowe nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych udzielamy odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie 1. Jaką należy przyjąć głębokość wybojów przy remontach emulsją i grysami wbudowanymi pod ciśnieniem do prawidłowej wyceny robót.

Odpowiedz: należy przyjąć głębokość wyboju 5 cm.