

województwo łódzkie
powiat pabianicki
gmina Dobroń

Zabezpieczyć wykopy w miejscach w miejscach zbliżeń do słupów energetycznych w celu uniknięcia ich przecięcia, roboty ziemne prowadzić w szalunkach, ręcznie pod nadzorem pracownika zakładu energetycznego. W miejscach zbliżeń zainstalować rury osłonowe PVC Ø 200mm, l=2,5m każda.

— rura ochroma PVC Ø 200, l=2,5 m

Zamiar rozpoczęcia robót ziemnych należy zgłosić w terminie 14 dni przed ich rozpoczęciem w Łódzkim Zakładzie Energetycznym S.A. Rejon Energetyczny Pabianice, ul. Piłsudskiego 19, tel. 42 675 19 29

Mapa do celów projektowych

skala 1:500

Mapę niniejszą opracowano w postaci cyfrowej na podstawie mapy zasadniczej gm.Dobroni sekcja nr 122.233.12 danych SIT oraz pomiaru z miesiąca stycznia 2012r

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich 1965 strefa:
 Układ wysokości -Kronstadt 60
 Zbadano księgę wieczystą -brak służebności gruntuowej


Wykonawca:

PUH GEOTEX
Rafał Senderowicz
ul. Wrocławska 10, 95-082 Dobroszyce
NIP 831-100-25-77
REGON 730131151

L.K5.rok.3334/3/12

dn.14.02.2012r

Wykonawca napr. nie odpowiada za brak na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji i nie wskazywanych przez instytucje branżowe podczas wstępnego wywiadu brzońskiego. Sprawdzono urządzenie projektowane na mapie koordynacji ZUP



Zakład Projektowo-Wykonawczy "WIKAN"			
Jadwiga Galdenowicz			
98-220 Zduniska Wola ul. Gęśta Żydowskiego 27/21,			
tel. fax: 43 823 63 80, e-mail: wikani1@interia.pl			
Inwestor :			
Gmina Dobroń, ul. 11 Listopada 8, 95-082 Dobroń			
Adres inwestycji :			
Chęchoło Pienusze, ul. M. Komprnickiej, gm. Dobroń,			
dz. Nr. 212/25, 212/23			
Temat : Projekt budowy sieci wodociągowej z odświeżaniem poza pas jezdni w m. Chęchoło Pienusze, ul. M. Komprnickiej			
Rysunek : Projekt zagospodarowania terenu			
Projektant:	Data	Podpis	Stempel
mgr inż. Jadwiga Galdenowicz ul. nr 337/82/87	03.2012 r.		1:500
Korekta:			rys. nr
Radek Ochman	03.2012 r.		1

URZĄD GMINY
w Dobrotu
905-082 Dobrot ul.11 Listopada 9
e:(0-43) 57 172 683, 67 12 130
fax (043) 67 712 679

Uzgodnione przedsięwzięcie w pasie
drogi gminnej z ~~zastępcą~~ zastępcą
Stefan Wodniński z osobistymi
~~osobistymi~~ osobistymi na działkę Nr 232/125, 232/129
~~osobistymi~~

INSPEKTOR
ds. Ładu Przejazdowego
Józef Grobelny

23.03.2012r.

oznaczenie robót
słota i ~~zastępcą~~ osobistymi
Zgodnie z w.
N. 8/2012
23.03.2012r.

INFORMACJA
sędziowski
Grzegorz Wniak