



UL. OGRODOWA  
PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Łódź-Miasto  
90-021 Łódź, ul. Tuwima 58  
Centrum Zgłoszeniowe (+48 42) 675 10 00  
fax (+48 42) 675 10 60  
kontakt@lodz.pgedystrybucja.pl

WP-1

x 5

Łódź, 29-09-2011 r.

**Załącznik nr 1 do Umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej**

GMINA DOBRÓŃ

11 LISTOPADA 9

95-082 DOBRÓŃ

**Warunki przyłączenia nr 5231111220 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej  
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

**Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: PRZEPOMPOWIA ŚCIEKÓW**

**Lokalizacja: CHECHŁO DRUGIE, ul. OGRODOWA ; dz. Nr 218/1**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 26-09-2011, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: istniejący słup linii napowietrznej nN w ul. Ogrodowej (przy dz. 218/3), obwód ze stacji 30359.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski prądowe zabezpieczeń w złączu rozdzielczym na słupie linii nN, w ul. Ogrodowej (przy dz. 218/3), na odejściu w kierunku instalacji odbiorczej.
3. Moc przyłączeniowa: 3,00 kW – zasilanie podstawowe.
4. Rodzaj przyłącza: NAPOWIETRZNE
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:  
Budowa przyłącza napowietrznego AsXS<sub>n</sub> 4x35 mm<sup>2</sup> z istniejącej linii napowietrznej nN, (słup przy dz. 118/3), do złącza rozdzielczego na w/w słupie linii nN.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: ze złącza rozdzielczego na słupie linii nN (przy dz. 118/3), wyprowadzić włz kablowy YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> do złącza pomiarowego w linii regulacyjnej dz. 218/1, ze złącza pomiarowego wyprowadzić włz YKY 4x10 mm<sup>2</sup> do wnioskowanego obiektu.