


Do N - YKY 1x6mm2

Przełącznik
I-sieć -0-II -agregat

Wyłącznik różnicowoprądowy
25A/30mA B304C6A...0.03A

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA PRZEPOMP.
W WYKONANIU DOSTAWCY



p1 moc 1.1kW In=2,7A P2 moc 1,1kW In=2,7A

ADAPTOWAŁ:
mgr inż. Stanisław Sikięra
Uprawnienia budowlane do projektowania nr 5/68
i kierowania robotami budowlanymi nr 111/66
bez ograniczeń w specjalności instalacji urządzeń elektrycznych
nr ewid. EOD/IE/3320/03

Urządzenia metalowe

845.4

Przepompownia sieciowa PS2

Przepompownia sieciowa
Dębica ul. Wielopolska

1

Metalchem Warszawa
ul. studzienna 7a
01-259 Warszawa

Arkus: I	" Ark.
----------	--------

Arkus: I	" Ark.
----------	--------