

- [illegible]

- [illegible]

OZNACZENIA

Szczegóły montażu opraw oświetleniowych

nr	nazwa powiatu	zn	osw	losc	En	Empak
			obraz	obraz		in
			set.	in		
0.1	–	–	–	–	–	–
0.1	MAKRSZAP	78	1	160	–	–
0.1	–	78	1	–	2,62	–
0.2	KOŁAKOWSKA	78	1	139	–	–
0.2	–	78	1	–	1,86	–
0.3	SŁUZA	78	1	212	1,58	–
0.3	–	78	1	–	1,18	–
0.3	WC	78	1	232	–	–
0.4	WŁACZYN	78	1	–	1,18	–
0.4	–	78	1	–	1,18	–
0.5	WŁACZYN	78	1	137	–	–
0.6	SŁUZA	78	1	346	–	–
0.6	–	78	1	–	2,75	–
0.7	WC	78	1	176	–	–
0.7	–	78	1	–	2,83	–
0.8	PRZEBERNALNA, DREWICZKI	78	1	277	–	–
0.8	–	78	1	–	2,42	–
0.9	UWIAKALNA	78	1	205	–	–
0.9	–	78	1	–	3,60	–
0.10	MAKRSZAP	78	1	212	3,48	–
0.10	–	78	1	–	5,74	–
0.11	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	78	1	241	–	–
0.11	–	78	1	–	1,86	–
0.12	SŁUZA	78	1	175	–	–
0.12	–	78	1	–	2,74	–
0.13	WC	78	1	273	–	–
0.13	–	78	1	–	2,81	–
0.14	PRZEBERNALNA, CIEPIKÓW	78	1	204	–	–
0.14	–	78	1	–	2,39	–
0.15	UWIAKALNA	78	1	223	5,78	–
0.16	MAKRSZAP	78	1	240	3,42	–
0.17	SALA GIMNASTYCZNA WILA	78	1	359	–	–
0.17	–	78	1	–	5,85	–
0.18	SALA GIMNASTYCZNA DŁUZA	78	1	414	–	–
0.18	–	78	1	–	1,73	–

UWAGI

- Instalacje wykonane przewodami XDp-750V.
- Przewody układowe :
- w pomieszczeniach z sufitami podziobnymi – poziome oddzielić przewodów układowych od innych miejscowych do ston w przetrześnięciach międzyprzegrodzi, pionowe oddzielić do ogrzewki w budkach pod tyłkiem.
 - w sali gimnazjowej, klatki – poziome oddzielić układowe w kłaskach nabytkowych RDV
 - meble przy ścianie (H = 0,2 m), pionowe oddzielić do ogrzewki i table w budkach pod tyłkiem.
 - pozostałych pomieszczeniach w budkach pod tyłkiem.

UWAGA


Niniejszy projekt nie obejmuje przebudowy instalacji oświetlenia w pozostałych pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Dobroniu.

instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w pomieszczeniach istniejących w ramach szkoleń

będzie tematem odrębnego opracowania projektu


--	--


Rysunek został wykonany w firmie "ACQUINBUD" w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskim Normem. Przed opracowaniem rysunku nie miały miejsca żadne możliwości wywnioskowania istotnych warunkach technicznych z opisanego przedmiotu. Wymagane jest, aby rysunek przedstawiał w szczególności dotyczyły do koordynacji z innymi rysunkami (projekcyjnymi i technicznymi).
Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim. Wykresy techniczne wykonano z nadzorem projektanta (formowo i merytorycznie). Wykresy techniczne są: szerokość czy konstrukcją i rozmachem budowlany należy ustąpić z nadzorem autorskim.
Opis: i urządzenia elektryczne należy monitorować zgodnie z wymogami producenta i dalszej doposażenia. Odstąpić ustąpić z nadzorem autorskim.

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

[illegible]

ARCONBUD



Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze

91-425 Łódź
ul. Północna 36a
tel./fax: (0-42) 633-27-38
630-02-21

e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
<http://www.arconbud.com.pl>

GMINA DOBRON

95-082 Dobroń
ul. 11-go Listopada 9

PROJEKT

PRZEBUDOWA I REMONT SALI
GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ
CZĘŚCI GIMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ NA POTRZEBY ZAPLECZA
SANT'ARNO-SZATNIOWEGO SALI
GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W DOBRONIU

3.1. Projekt budowlany wykonawczy instalacji elektrycznych

[illegible]

1/P/12/2012	Elektryczna	3.1.	3.1-02.00.
-------------	-------------	------	------------