


OGRZEWANIE WODNE - 90/70°C
 $Q_{co} = Q_p + Q_{went} = 11415 + 3620 = 15035W$

OGRZEWANIE GAZOWE
 $Q = 16320W$

ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA



OZNACZENIA:
20-90/40 grzejnik higieniczny z zasilaniem dolnym
— proj. rurociąg zasilający inst. c.o.
--- proj. rurociąg powrotny inst. c.o.

AUTOR PROJEKTU			
			
Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze 91-425 ŁÓDŹ ul. Północna 36a tel/fax: (0-42) 633-27-38, 630-02-21 e-mail: arconbud@arconbud.com.pl http://www.arconbud.com.pl			
ZLECIENIODAWCA			
GMINA DOBRÓŃ 95-082 DOBRÓŃ UL.11-GO LISTOPADA 9			
PROJEKT			
"PRZEBUDOWA I REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA POTRZEBY ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO SALI GIMNASTYCZNEJ"PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOBRONIU			
ADRES OBIEKTU			
95-082DOBRÓŃ ul.SIENKIEWICZA39 -DZ.NR EWID.571, OBREB DOBRÓŃ PODUCHOWNY , OBREB DOBRÓŃ MAŁY			
PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
inż. Barbara Mamińska	upr. 77/90/Wł.	w zakresie instalacji sanitarnych w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej	PODPIS
OPRACOWAŁ			
mgr inż. Tomasz Chlorenko			
NAZWA RYSUNKU			SKALA
RZUT I ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA			1 : 100
FAZA PROJEKTU			
BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU
1/P/12/2012	2.2	I	2.2-05-00