

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydział Geodezji i Kartografii
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Kościuszki 25
95-200 Pabianice

**Opinia nr GK.6630.520/2012
uzgodnienia dokumentacji projektowej**

1. Przedmiot uzgodnienia: **Projekt sieci wodociągowej wraz z odejściami od sieci.**
2. Charakterystyka: **SIEĆ WODOCIĄGOWA**
3. Inwestor: **Gmina Dobroń
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń**
4. Data wpływu zlecenia do Zespołu: **2012-07-03**
5. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia dokumentację projektową w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu:
**Dobroń Poduchowny, ul. Słoneczna, dz. nr 708, 702, 700/4,
694/13, 694/14, 694/15, 695, 682, 687.**
6. Jednostka projektowa: **PPHU Wykonawstwo, Nadzór i Projektowanie
Robót Budowlano - Instalacyjnych
mgr. Mariola Wosińska
95-200 Pabianice
ul. Myśliwska 41 m 8**
7. Autor opracowania: **Mariola Wosińska**
8. Data posiedzenia: **2012-07-04**
9. Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 ust. 2 pkt. 1, art. 28 ust.1.(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz.1287 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38, Poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.
10. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - w przypadku przewodów podziemnych - przed ich zasypaniem.
11. Uwagi i zlecenia:
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić odpowiednie instytucje branżowe.

Przypomina się o konieczności wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu realizacji obiektu.

Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym należy uzyskać od zarządcy drogi.

Projektowane przyłącze jest zlokalizowane na działkach prywatnych. Pozyskać zgodę właścicieli tych działek.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Rozpoczęcie robót należy