

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania nr 271.8.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający publikuje pytania Wykonawcy i odpowiedzi na nie:

Pytanie 1.

Projekt budowlany nie przewiduje zabezpieczenia podziemnych linii teletechnicznych i energetycznych przebiegających pod drogą i zjazdami. Czy w związku z powyższym Zamawiający potwierdza, że linie te są w odpowiedni sposób zabezpieczone?

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje zabezpieczenie kabli pod zjazdami wyłącznie w sytuacji ich odkrycia podczas wykonywania robót ziemnych na zjazdach,

Pytanie 2.

Przedmiar robót nie przewiduje robót związanych z regulacją wysokościową zaworów wodociągowych, zaworów gazowych, włączów kanałowych kanalizacji sanitarnej oraz studni teletechnicznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót we wskazanym zakresie.

Odpowiedź

Cena jednostkowa wykonania warstwy ścieralnej (zgodnie z D.05.03.05b) obejmuje regulację wysokościową wszystkich urządzeń i zaworów zlokalizowanych w jezdni,


Pytanie 3.

Po analizie planu zagospodarowania terenu nowoprojektowana jezdnia i krawężniki pozostają w kolizji z następującymi hydrantami w: km 0+548, km 0+405, km 0+112. Prosimy o przekazanie rozwiązania projektowanego usunięcia kolizji z ww. hydrantami.

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje regulację wysokościową istniejących hydrantów podziemnych.

Z poważaniem,

WÓJT

Robert Jarzębak