

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn.: „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobroń”

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje pytania zadane w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia mocy opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 plus przejazdy kolejowe, na których trzeba zapewnić bezpieczeństwo normy ośnienia kierowców, czy jest potrzeba dołączyć odpowiednich obliczeń fotometrycznych do oferty oraz czy wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych (ważnych) uprawnień, właściwych do wykonywania prac objętych przedmiotem zapytania Informacje o RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Odpowiedź nr 1

Inwestycja ma zostać wykonana w oparciu o aktualne (obowiązujące) normy oświetleniowe i tak przyjęto w sporządzonej dokumentacji, załączonej do SIWZ. (Przejazd kolejowy jest oświetlony odrębnym oświetleniem wykonanym przez PKP).

Pytanie nr 2

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na tereny PKP-PLK S.A na zamawiane produkty lub dobrych opisów bez nazw, które mają zastosowane, a nie zostały podane do projektów. Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie jakie.

Nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03 ośnienia

PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3.

Odpowiedź nr 2

Dokumentacja projektowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi czy warunkami. Słupy liczone i dobierane są w odniesieniu do norm z grupy z EN 40. Normy na oprawy oświetleniowe: PN-EN 62471. (Przejazd kolejowy jest oświetlony odrębnym oświetleniem wykonanym przez PKP).

Pytanie nr 3

Czy wykonawcy, którzy brali udział w postępowaniach wcześniejszych i ich działania mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania przy instalacji podróbek lamp, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art. 7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawie Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Ustawy.

Odpowiedź nr 3

Inwestycja winna zostać zrealizowana zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym zgodnie z ustawą – Prawo własności intelektualnej i przemysłowej.

Pytanie nr 4

Czy producent opraw oświetleniowych powinien przedstawić dokumenty do używania: - EN 60598-1_EN60598-2. Badania ze zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ustawa o efektywności energetycznej maj 2016, wymagania dla sprzętu elektrycznego.

Odpowiedź nr 4

Przyjęte przykładowe oprawy posiadają wszystkie wymagane normą dokumenty oraz zostały wykonane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Oprawa oświetleniowa powinna posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi przepisami na terenie Polski..”

Pytanie nr 5

Brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110lm/m² 1 W netto, według zamienników Zielonych zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych zamienników oświetlenia sodowego na LED, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej LCC. Czy wszystkie oprawy Led lub sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU.

Odpowiedź nr 5

Oprócz wymagań określonych w odpowiedziach na pytania 1-4, zastosowane oprawy powinny zapewnić spełnienie parametrów oświetleniowych podanych w projekcie. Użyta nazwa oprawy w projekcie podana jest celem przykładu i dla uszczegółowienia opisu produktu. Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym.