Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12
tel./fax 42 215-27-76

Pabianice, dnia 12.11. 2019 r.

PPIS-Pb- HŚ-485D/ 294 / 03 /19

Gmina Dobroń
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń

D E C Y Z J A Nr 13

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust 1, 37 ust. 1 ustawy z dnia 14.03. 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152, z późn. zm.), § 3 ust.1, ust. 3 pkt 1, § 20 ust.1 pkt 1, 7, 8, 10, ust. 3 pkt 3, 4, 6, § 21 ust. 1 pkt 3, ust 3 pkt 1, ust 5, ust 6, ust 8, § 26 ust 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 104 K.p.a., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 09.07.2019 r. Nr SB/ 72900/07/19 z dnia 19.07.2019r, Nr SB/77741/07/2019, sprawozdaniem z badań z dnia 29.08.2019 r. Nr SB/92907/08/2019 raportu z badań Nr 238/19 z dnia 10.09.2019 r.. Nr 295/19 Nr 296/19 r. z dnia 17.10.2019r. Nr 308/19 z dnia 25.10.2019 r., sprawozdaniem z badania laboratoryjnego z dni25.10.2019r.NrWSSE.DLHK.9051.183.1.2019,NrWSSE.DLHK.9051.183.2.2019, Nr WSSE.DLHK.9051.183.3.2019, z badań próbek wody z wodociągu publicznego w Dobroniu – stacja uzdatniania wody w Markówce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach postanawia stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Dobroniu (stacja uzdatniania wody w Markówce) i nakazuje:

1. podjąć działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody w wodociągu w Dobroniu – stacja uzdatniania wody w Markówce, do wymagań zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12. 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), w zakresie dopuszczalnych wartości parametrów manganu i żelaza określonych w Załączniku Nr 1, Część C, Tabela 2, lp. 5 i 15,
2. poinformować w skuteczny sposób odbiorców wody korzystających z wodociągu publicznego w Dobroniu o warunkowej przydatności wody do spożycia,
3. przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pabianicach, sprawozdania z badań jakości wody po zakończeniu działań naprawczych z w/w wodociągu, potwierdzających uzyskanie parametrów zgodnych z wymogami określonymi w powołanym powyżej rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Termin wykonania obowiązków określa się do **dnia 30.09.2020 r.**

U z a s a d n i e n i e

Urząd Gminy w Dobroniu pismem z dnia 05.08.2019r. (data wpływu 16.08.2019r.) znak: OŚ.7021.2.2019, przekazał Sprawozdania z badań wody, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, z wodociągu publicznego w Dobroniu w punktach zgodności – stacja uzdatniania wody w Markówce, sprawozdanie z badań Nr SB/72900/07/2019 z dnia

09.07.2019 r., Nr SB/77741/07/2019 z dnia 19.07.2019r. oraz w Urzędzie Gminy w Dobroniu Nr SB/72796/07/2019 z dnia 09.07.2019 r.

W próbce wody podawanej do sieci - sprawozdanie z badań Nr SB/72900/07/2019, stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej manganu 93,4 µg/l, żelaza 212 µg/l. Badanie wody powtórzono w zakresie parametrów żelaza i manganu - sprawozdanie z badań Nr SB/77741/07/2019 wykazało przekroczenie wartości parametrycznej manganu 90,4 µg/l.

Urząd Gminy Dobroniu pismem z dnia 12.08.2019r . (data wpływu 16.08.2019r.) znak: OŚ.7021.3.2019 poinformował, iż przyczyną przekroczeń może być duże obciążenie stacji uzdatniania z wody spowodowane wysokim rozbiorem wody przez dłuższy czas w okresie letnim, co mogło negatywnie wpłynąć na jakość wody.

Pismem z dnia 10.09.2019r. (data wpływu 16.09.2019r.) znak: OŚ.7021.4.2019 Urząd Gminy w Dobroniu poinformował, że podjął działania naprawcze ale przy dużym zapotrzebowaniu na wodę proces uzdatniania nie przebiegał prawidłowo, co odzwierciedla przekazane sprawozdanie z badań z dnia 29.08.2019r. Nr SB/92907/08/2019, wykonanych w zakresie parametrów żelaza i manganu gdzie stwierdzono przekroczenie manganu 89,1mg/l, a żelaza 222mg/l.

W dniu 21.10.2019r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Pabianicach pobrali wodę do badania w punktach zgodności w Szkole Podstawowej w Chechle Pierwszym, przy ul. Lipowej 2, w Urzędzie Gminy w Dobroniu, przy ul. 11 Listopada 9, zgodnie z Załącznikiem nr 2 Część I do powołanego powyżej rozporządzenia, poszerzając badanie o parametry żelaza i manganu oraz w stacji uzdatniania wody w Markówce – woda podawana do sieci w zakresie parametrów żelaza i manganu. W sprawozdaniach z badania laboratoryjnego z dnia 25.10.2019r. Nr WSSE.DLHK.9051.183.1.2019, Nr WSSE.DLHK.9051.183.2.2019, przekroczeń nie stwierdzono.

Natomiast w wodzie podawanej do sieci – sprawozdanie Nr WSSE.DLHK.9051.183.3.2019 stwierdzono przekroczenie manganu 145 µg/l a żelaza 245 µg/l.

W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przekroczeń w wodzie podawanej do sieci, Gmina Dobroń pismem znak : OŚ.7021.5.2019 z dnia 30.10.2019r. poinformowała o podjętych działaniach naprawczych polegających na płukaniu złoża filtracyjnego, usprawnieniu procesu napowietrzania, oraz o planowanej wymianie złoża filtracyjnego. Z uwagi na długotrwałe działania mające na celu doprowadzenie wody do parametrów zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które będzie można uzyskać w terminie do 30.09. 2020 r., strona wnioskowała o wyznaczenie terminu wykonania obowiązku doprowadzenia wody w wodociągu w Dobroniu – stacja uzdatniania wody w Markówce, do wymagań zgodnych z przepisami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach po przeanalizowaniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi złą jakością wody, spowodowaną przekroczeniem wyżej wymienionych parametrów w wodzie podawanej do sieci ze stacji uzdatniania wody w Markówce, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, określając dopuszczalną wartość **manganu na poziomie 200 µg/l, a żelaza 250 µg/l.**

Zarówno żelazo jaki i mangan jest jednym z najpowszechniejszych metali w skorupie ziemskiej. Zwiększona ich zawartość w wodzie do spożycia nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, ale wpływa negatywnie na barwę, mętność, smak wody.

Obecność manganu w wodzie do picia, jak i żelaza, może powodować powstawanie osadów w sieci wodociągowej.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1, Część C, Tabela 2 – „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne", powołanego powyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia wartość parametryczna dla manganu wynosi 50 µg/l, a dla żelaza 200 µg/l.

Zgodnie z art. 5 ust. 1, powołanej powyżej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12. 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), podejmuje wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w Części C Załącznika nr 1.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wodna 40, 90 – 046 Łódź, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach, ul. Kilińskiego 10/12; 95 – 200 Pabianice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Na podstawie art. 127 K.p.a. strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, może zrzec się wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach, prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji.
Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PABIANICACH

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pabianicach
Małgorzata Sumińska

Otrzymują:
1) adresat – 1 egz.
2) Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wodna 40, 90-046 Łódź – do wiadomości -1 egz.
3) a/a – 1 egz.