

**TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Nr 10/2012
do gminnej sieci wodociągowej**

Właściciel wodociągu – inwestor : GMINA DOBRONŃ

Lokalizacja : 95-082 Dobroń ul. Wąska – dz. 377

Adres : 95-082 Dobroń ul. 11 Listopada 9

1. Z istniejącego wodociągu Ø 110 PVC położonego wzdłuż ul. Zakrzewki a przechodzącego przez dz. nr 377 - ul. Wąska w Dobroniu zaprojektować :
 - 1) sieć wodociągową Ø 110 z rur PCV w ul. Wąskiej – działka nr 377
 - 2) odejścia od sieci wodociągowej poza pas jezdni Ø 40 z rur PEHD dla działek położonych przy ul. Wąskiej
2. Hydranty zgodnie z przepisami ppoż.
3. Cel wykorzystania wody : socjalno-bytowy.
4. Projekt uzgodnić w zakresie:
 - a. przebiegu oraz rozwiązań technicznych – Urząd Gminy w Dobroniu – pok. nr 18
 - b. przejścia przez drogę gminną – Urząd Gminy w Dobroniu pok. nr 3
 - c. lokalizacji i kolizji w Zespole Uzgodnień Dokumentacji –Pabianice ul. Kościuszki 25 ,
5. Uzgodnioną dokumentację techniczną przedłożyć w Starostwie Powiatowym – Wydział Architektury i Budownictwa – Pabianice ul. Piłsudskiego 2 w celu uzyskania decyzji na budowę.
6. Wykonanie robót zlecić firmie uprawnionej do tego typu prac, wybranej w drodze przetargu.
7. Włączenia do sieci dokonać w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy po zakończeniu prac montażowych przed zasypaniem wykopu.(tzn. prace zanikające).
8. Wybudowaną sieć i odejścia należy zinwentaryzować i zgłosić do PODGiK w Pabianicach celem wniesienia na mapę zasadniczą – po zakończeniu budowy.
9. Protokół odbioru końcowego zostanie spisany po przedłożeniu wymaganych dokumentów odbiorowych przy udziale właściciela sieci.
10. Wszystkie koszty przygotowania i realizacji inwestycji ponosi inwestor ubiegający się o jego budowę.
11. Gmina zapewnia dostawę wody.
12. Niniejsze warunki ważne są przez okres 2 lat od chwili wydania.

Wydający warunki :

INSPEKTOR
d/s INWESTYCJI GMINNYCH
I PLANOWANIA
Krystyna Plekut