

UWAGI

1. Połączenia wykonać przewodem:
   - LYżo 1x6 mm2 – do łączenia uziemień miejscowych do szyny PE w tablicy T1.
2. Poza wyszczególnionymi miejscami uziemień, uziemić należy (przewodem LYżo 1x4 mm2) :
   - metalowe rury C.O., C.W. i Z.W.
   - metalowe rury wodno–kanalizacyjne
   - wszystkie inne konstrukcje stalowe.
3. Przewody uziemiające i wyrównawcze oznaczyć wg odpowiedniej normy
   - barwy żółto–zielone.
4. Przejścia przez ściany uszczelnić.
5. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć izolacją o odporności ogniowej równej odporności ogniowej danej przegrody.

OZNACZENIA

- ✦ – odgałęźnik podtynkowy 3–wylotowy
- ⏚ – uziemienie
- PA – zestaw PA składający się z:
  - szyna wyrównująca potencjał
  - puszka natynkowa JP–55

Rysunek został wykonany w firmie "ARCONBUD" w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

Wszelkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością firmy "ARCONBUD".

Niniejszy rysunek został wydany pod warunkiem, że nie będzie kopiowany w całości ani w części, ani udostępniany bez pisemnego upoważnienia firmy "ARCONBUD".

Przed rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji.
W szczególności dotyczy to koordynacji z innymi instalacjami projektowanymi i istniejącymi).
Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.

Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych (zarówno w zakresie instalacji elektrycznych jak i sanitarnych czy konstrukcji i rozwiązań budowlanych) należy uzgadniać z nadzorem autorskim.

Osprzęt i urządzenia elektryczne należy montować zgodnie z wymaganiami producenta i atestów /dopuszczeń.
Odstępstwa uzgadniać z nadzorem autorskim.

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

NR ZMIANY	TREŚĆ ZMIANY	DATA/PODPIS

BIURO PROJEKTÓW

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze
91-425 Łódź
ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38
630-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

ARCONBUD

INWESTOR

GMINA DOBROŃ
95-082 DOBROŃ, UL. 11-GO LISTOPADA 9

PROJEKT

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
FRAGMENTU BUDYNKU KOMUNALNEGO
NA POTRZEBĘ DODATKOWEGO
ODDZIAŁU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W DOBRONIU PRZY UL. SIENKIEWICZA 60

TOM

3.1. Projekt budowlano–wykonawczy instalacji elektrycznych dodatkowego oddziału publicznego przedszkola w Dobroniu przy ul. Sienkiewicza 60

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak spec. instalacje elektryczne	upr. 28/78/WŁ	
SPRAWDZIŁ		PODPIS
inż. Jerzy Jagas spec. instalacje i sieci elektryczne	upr. 242/79/WŁ	
OPRACOWAŁ		PODPIS
mgr inż. Marcin Tadeusiak		

NAZWA RYSUNKU	SKALA
PLAN INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH	1:100

FAZA PROJEKTU	DATA
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY	06.2012 r.

ZLECENIE	BRANŻA	TOM	NR RYSUNKU
1/P/06/2012	Elektryczna	3.1.	3.1–03.00