


SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY WENTYLACYJNEJ



6	Zawór równoważący ($k_v=2,0\text{m}^3/\text{h}$)	1	DN15
5	Nagrzewnica wodna	1	$Q=10\text{kW}$
4	Pompa obiegowa (bieg 1; $P=25\text{W}$; $I=0,11\text{A}$; $U=230\text{V}$)	1	25-20
3	Zawór zwrotny	1	DN20
2	Zawór trójdrogowy $k_v=2,5\text{m}^3/\text{h}$ ukł.mech.z siłownikiem elektr.	1	DN15
1	Zawór odcinający kulowy	1	DN25
L.P.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	I Ł D Ś Ć	W I E L K O Ś Ć

AUTOR PROJEKTU



Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze
91-425 ŁÓDŹ
ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38, 630-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

ARCONBUD

ZLECENIODAWCA

GMINA DOBRÓŃ
ul. 11-GO LISTOPADA 9
95 - 082 DOBRÓŃ

PROJEKT

Przebudowa i rozbudowa fragmentu budynku komunalnego na potrzebę dodatkowego oddziału Publicznego Przedszkola w Dobroniu przy ul. Sienkiewicza 60 - działka ewid. nr 640/1, 639/18 w obrębie geodezyjnym Dobroń Poduchowny

TOM

TOM 2.2

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I C.O. DODATKOWEGO ODDZIAŁU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRONIU PRZY UL. SIENKIEWICZA 60

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
inż.Barbara Mamińska	upr. 77/90/WŁ	w zakresie instalacji sanitarnych w specjalności instalacyjno-inżynierskiej	PODPIS
NAZWA RYSUNKU			SKALA

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY WENTYLACYJNEJ

1:100

FAZA PROJEKTU

DATA

PROJEKT BUDOWLANY

06.2012 r.

ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU
1/P/06/2012	2.2	I	2.2-07-00