



Sieradz, dnia 10 marca 2022 r.

URZĄD GMINY w DOBRONIU

Sekretariat

Wpłynęło dn. 14 MAR 2022

Ref:

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Dobroń z dnia 12 grudnia 2021 r. znak: OŚ.6220.6.2021 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami od sieci do granicy posesji w ul. Hłaski, Herberta, Broniewskiego, Tuwima, Konopnickiej i Witosa w Dobroniu realizowanego na działkach nr: 498/6, 503/13, 498/18, 499/22, 499/9, 503/24, 533, 500/61, 500/66, 500/47, 500/30 i 474 obręb: Dobroń Poduchowny (1008004_2.0006)”

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

nie stwierdza

**potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań**

1. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu;
2. sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);
3. w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego;
4. teren budowy należy wyposażać w sorbenty, w celu neutralizacji zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi;
5. w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Dobroń pismem z dnia 17 grudnia 2021 r. znak: OŚ.6220.6.2021 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami od sieci do granicy posesji w ul. Hłaski, Herberta, Broniewskiego, Tuwima, Konopnickiej i Witosa w Dobroniu realizowanego na działkach nr: 498/6, 503/13, 498/18, 499/22, 499/9, 503/24, 533, 500/61, 500/66, 500/47, 500/30 i 474 obręb: Dobroń Poduchowny (1008004_2.0006)".

Do wniosku o wydanie opinii o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy ooś, dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia - dalej KIP, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem.

Wójt Gminy Dobroń zakwalifikował planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 17 stycznia 2022 r. znak PO.ZZŚ.5.435.740.1.2021.BM zwrócił się do Wójta Gminy Dobroń o wezwanie Wnioskodawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w KIP.

W odpowiedzi na wezwanie Wójt Gminy Dobroń pismem z dnia 25 stycznia 2022 r. znak OŚ.6220.6.2021 przedłożył uzupełnienie KIP stanowiące odpowiedź na wezwanie oraz dodatkowe uzupełnienie do KIP.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu stwierdza co następuje.

Z KIP wynika, że przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami od sieci do granicy posesji w ul. Hłaski, Herberta, Broniewskiego, Tuwima, Konopnickiej i Witosa w Dobroniu. Kanat zlokalizowany będzie na działkach nr 498/6, 503/13, 498/18, 499/22, 499/9, 503/24, 533, 500/61, 500/66, 500/47, 500/30 i 474. obręb: Dobroń Poduchowny (100804_2,0006). Kanalizacja została zaprojektowana w ciągach drogowych.

Zrzut ścieków jest planowany do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej gminnego systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki do Gminnej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej w Dobroniu przy ul. Zakrzewki 14a. Istniejąca oczyszczalnia ścieków jest przygotowana do oczyszczenia ścieków dopływających z projektowanej kanalizacji.

Budowa kanalizacji prowadzona będzie metodą wykopu otwartego wąskoprzestrzennego szalowanego. Po ułożeniu rur wykop zostanie zasypany a teren drogi odtworzony do stanu istniejącego.

Kanalizacja wybudowana zostanie z rur PCV o połączeniach szczelnych na uszczelkę gumową. Rurociąg tłoczny przewiduje się wykonać z rur PE łączonych poprzez zgrzewanie.

Na planowanej do budowy kanalizacji projektuje się wybudowanie:

- Szczelnych studni rewizyjnych z elementów prefabrykowanych betonowych
- Przepompowni ścieków deszczowych o wydajności 0,8 l/s. W przepompowni zainstalowane zostaną dwie pompy pracujące naprzemiennie.

Projektowana przepompownia ścieków sanitarnych zlokalizowana będzie w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej, na działce o numerze ewidencyjnym 499/22. Przewidziano do wybudowania

przepompownię podziemną najazdową. Będzie to zbiornik betonowy o średnicy 1200 mm (analogicznej jak studnie rewizyjne) w którym zamontowane zostaną 2 pompy do przepompowania ścieków — jedna pracująca i jedna rezerwowa. Pompy zamontowane zostaną na głębokości ok. 5,0 m poniżej terenu.

Na etapie realizacji inwestycji woda do przeprowadzenia próby szczelności kanału czerpana będzie z hydrantów p.poż. na istniejącej sieci wodociągowej biegnącej we wszystkich ulicach, w których projektowana jest kanalizacja sanitarna za wyjątkiem ul. Konopnickiej. Woda dla próby szczelności kanału w ul. Konopnickiej czerpana będzie z hydrantu w ul. Grunwaldzkiej. Po wykonaniu próby woda z kanałów odprowadzona zostanie do istniejącej kanalizacji sanitarnej i do Gminnej Oczyszczalni ścieków.

Wszelkie odpady powstałe w wyniku realizacji inwestycji będą selektywnie składowane na placu budowy w szczelnych pojemnikach/kontenerach ze szczelnym zamknięciem a następnie zostaną wywiezione celem zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach.

Ziemia z wykopów odkładana będzie wzdłuż wykopu, a następnie będzie wykorzystana do zasypywania wykopu. Nadmiar ziemi z wykopów będzie sukcesywnie wywożony na wysypisko odpadów.

Nie przewiduje się odwodnienia wykopów — woda gruntowa do poziomu posadowienia sieci nie występuje. W przypadku konieczności pompowania woda z pompowania i z próby szczelności kanałów odprowadzana będzie do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Witosza.

Roboty budowlane związane z budową kanalizacji będą miały charakter czasowy a uciążliwości występujące podczas ich trwania będą powszechne, krótkotrwałe i przemijające.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w dokumentacji, przewidziano rozwiązania chroniące środowisko polegające na usytuowaniu zaplecza budowy, baz materiałowych oraz parkingów sprzętu i maszyn na terenie odpowiednio zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych. Baza wyposażona będzie w niezbędne substancje do likwidacji ewentualnych wycieków paliwa ze sprzętu. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedsięwzięcia będą korzystać z urządzeń sanitarnych typu TOY-TOY.

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w granicach obszarów chronionych, na obszarach wodno-błotnych bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz na innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Działki objęte inwestycją zlokalizowane są poza obszarami stref ochronnych ujęć wód podziemnych oraz obszarami ochronnymi zbiorników śródlądowych. W granicach terenu inwestycji nie występują powierzchniowe wody płynące.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne. Działki inwestycyjne znajdują się poza granicami obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600083, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz słabym stanem

ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Dla omawianej JCWPd przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych, ze względu na intensywny pobór wód podziemnych związany z odwadnianiem górniczym (Pole Bełchatów i pole Szczerców); procesy asenizacji wód zasolonych. Brak możliwości likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem złoża, ze względów gospodarczych. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021. Jednocześnie planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Pałusznicza o kodzie PLRW600016182869. JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla omawianej JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

DYREKTOR

Grzegorz Szweczyk

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy w Dobroniu
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń
2. ZZŚ - a/a