




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”
współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

Dobroń dnia 29.06.2017 r.

Gmina Dobroń
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: Postępowania nr 271.5.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” – etap Ia

Szanowni Państwo,

Zamawiający, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje odpowiedzi na pytania zadane dnia 25.05.2017 do Zamawiającego.

Pytanie 1.

zgodnie z opisami do projektów okna z profili pcv w kolorze grafitowym RAL 7024, żaden producent takich nie posiada, co najwyżej antracyt RAL

7016 - jaki kolor profili zastosować,

- okna kolor obustronny, czy od wewnątrz białe,

- również nawiewniki nie występują w podanym kolorze - tylko białe, brązowe oraz czarne - jakie wycenić,

- okna w piwnicach - czy muszą posiadać nawiewniki higrosterowane

Odp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie okien z profili w kolorze grafitowym RAL 7016 od zewnątrz od środka kolor biały

Okna muszą być wyposażone w nawiewy także okna w piwnicy. Kolor nawiewnika musi być zgodny z kolorem ramy to zna czy od środka koloru białego od zewnątrz w kolorze grafitowym.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

W O J T
Robert Janzėbak