

Pabianice, dnia 04.03.2011 r.

PPIS-Pb- NSHŚ-485D/294/M/11

**Gmina Dobroń
z siedzibą
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń**

DECYZJA Nr 14

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 art.12 ust.1, art.37 ust 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej((Dz. U. z 2006r nr 122, poz. 851, ostatnia zmiana Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1396), w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ostatnia zmiana : Dz. U. 2010 r. Nr 47 poz. 278) oraz §14 ust.1pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29. 03. 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417 zmiana Dz. U. 2010r Nr 72 poz. 466) oraz art.104 k.p.a. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z dnia 04.10.2011 r. nr WSSE-DL-HK-5011-N-13/1/11, nr WSSE-DL-HK-5011-N-13/2/11, nr WSSE-DL-HK-5011-N-48/13/3/11 nr WSSE-DL-HK-5011-N-13/4/11 z badań przeprowadzonych przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Łodzi próbek pobranych do badania 31.01.2011 r. nr 6/NSHŚ/11/1, nr 6/NSHŚ/11/2, nr 6/NSHŚ/11/3, nr 6/NSHŚ/11/4 z wodociągu publicznego w Dobroniu, ujęcie wody w Markówce, gdzie producentem wody jest Gmina Dobroń siedzibą ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach postanawia stwierdzić przydatność wody w wodociągu publicznym w Dobroniu do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

W dniu 31.01.2011 r. pobrano do badania próbki wody podawanej do sieci i wody w sieci

1. woda podawana do sieci punkt poboru Stacja uzdatniania wody w Markówce nr próbki: 6/NSHŚ/11/1
2. woda w sieci punkt poboru: Szkoła Podstawowa Mogilno duże 21 nr próbki: 6/NSHŚ/11/2
3. woda w sieci punkt poboru : Szkoła Podstawowa w Chechle ul. Lipowa nr próbki: 6/NSHŚ/11/3
4. woda w sieci punkt poboru : Urząd Gminy w Dobroniu ul. 11 Listopada 9 nr próbki: 6/NSHŚ/11/4

W wyniku przeprowadzonych badań w próbkach wody nr 6/NSHŚ/11/1, nr 6/NSHŚ/11/2, nr 6/NSHŚ/11/3 nr 6/NSHŚ/11/4 stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach, ul. Kilińskiego 10/12 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pabianicach**
Małgorzata Sumińska