

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12
tel./fax 42 215-27-76

Pabianice, dnia 20.01.2021 r.

Wójt Gminy Dobroń
ul.11 Listopada 9
95-082 Dobroń

283/01/21
URZĄD GMINY w DOBRONIU
Sekretariat

Wpłynęło dn. 20. STY. 2021

Ref. 

Ocena okresowa Nr 15 jakości wody przeznaczonej do spożycia



W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ost. zm. Dz. U. 2020 r. 2112), art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach przesyła ocenę okresową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaopatrywanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę – ujęcie wody w Markówce.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Łodzi ul. Wodna 40, próbek pobieranych w ramach kontroli urzędowej przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pabianicach stwierdza, iż w zakresie badanych parametrów woda w **okresie od października 2020 r. do grudnia 2020 r.** spełniała wymagania określone w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Podjęte działania naprawcze polegające na zoptymalizowaniu płukania złoża filtracyjnego, dostosowanie czasu płukania złoża do ilości przefiltrowanej wody oraz usprawnienie sposobu napowietrzenia przyczyniły się do poprawy jakości wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pabianicach

Małgorzata Sumińska