

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 65, art. 66, art. 67 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.) zwanej dalej w skrócie *ustawą oos*, oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), na wniosek firmy Energia Dobroń I Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Pawła Juszczuka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ***budowie elektrowni fotowoltaicznej „Poleszyn” o mocy do 40 MW wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej, realizowanej na dz. nr ewid. 200, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 245, 246, 248, 249, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 304/2, 303/3, 302/2, 301/2, 300/2, 299/2, 298/2, 297/2, 296/2, 295, 294, 293, 292, 231, 232, 233, 308/2, 306/2, 305, 290, 325, 326, 327, 328, 329, 288, 287, 286/2, 283, 282, 312, 281, 280, 279, 278- obręb Poleszyn gmina Dobroń oraz 163/2, 161/8, 161/7, 137/10, 73/2, 72/2, 69/2, 68/2, 28 - obręb Markówka, gmina Dobroń***, a także po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

postanawiam

- I. uznać za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ***budowie elektrowni fotowoltaicznej „Poleszyn” o mocy do 40 MW wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej, realizowanej na dz. nr ewid. 200, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 245, 246, 248, 249, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 304/2, 303/3, 302/2, 301/2, 300/2, 299/2, 298/2, 297/2, 296/2, 295, 294, 293, 292, 231, 232, 233, 308/2, 306/2, 305, 290, 325, 326, 327, 328, 329, 288, 287, 286/2, 283, 282, 312, 281, 280, 279, 278- obręb Poleszyn gmina Dobroń oraz 163/2, 161/8, 161/7, 137/10, 73/2, 72/2, 69/2, 68/2, 28 - obręb Markówka, gmina Dobroń***;
- II. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66, art. 67 i art. 68 ustawy „oos”, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień :
 1. Przedstawić szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia, w tym w szczególności: podać rodzaj i planowaną maksymalną liczbę i maksymalną moc paneli fotowoltaicznych, maksymalną wysokość konstrukcji, rodzaj i planowaną maksymalną liczbę stacji transformatorowych, rodzaj, planowaną maksymalną liczbę i moc instalowanych inwerterów oraz opisać planowaną infrastrukturę towarzyszącą, w tym maksymalną długość i sposób utwardzenia dróg dojazdowych do przedmiotowego przedsięwzięcia oraz dróg obsługujących (placów manewrowych) wewnątrz farmy fotowoltaicznej. Przedstawić lokalizację wszystkich ww. planowanych elementów na czytelnym załączniku graficznym opatrzonym legendą.
 2. Doprecyzować informacje o planowanych w ramach niniejszego przedsięwzięcia magazynach energii. Należy określić w jakiej technologii będą działać. Wyjaśnić co będzie

się działo z energią zgromadzoną w tych magazynach? Czy magazyny te będą wymagały zapewnienia dodatkowej obsługi komunikacyjnej, np. związanej z wymianą baterii, itp.? Czy magazyny mocy będą podpięte do sieci elektroenergetycznej i prąd będzie przekazywany w momencie największego zapotrzebowania? Podać poziom mocy akustycznej magazynu energii. Czy w związku z funkcjonowaniem magazynów energii powstaną zbiorniki na substancje, o których mowa w S 3 ust. 1 pkt 35-37 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?

3. Mając na uwadze, iż przyłączy do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej stanowi integralną część farmy fotowoltaicznej, uwzględniając zapisy art. 66 ustawy ooś należy przedstawić jakie kryteria mające wpływ na ochronę środowiska zastosowane będą przy doborze przebiegu linii przyłączeniowej oraz jakie środki minimalizujące i kompensujące będą zastosowane. Określić możliwe miejsca wpięcia do KSE. Odnieść się do możliwego przebiegu linii kablowej w obrębie m. in. terenów wymagających wycinki drzew i krzewów, terenów leśnych, terenów cieków wodnych i rowów melioracyjnych, obszarów wodnoblotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, oraz pozostałych form ochrony przyrody, obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Jednocześnie określić, czy planuje się przyłączy napowietrzne czy kablowe — przy wyborze należy uwzględnić potencjalne ryzyko kolizji i porażenia prądem ptaków i nietoperzy z elementami linii.
4. Opisać planowany rodzaj ogrodzenia farmy fotowoltaicznej w tym: wskazać materiał, z którego będzie wykonane, podać jego maksymalną długość, maksymalną wysokość; wskazać czy pozostawiona zostanie wolna przestrzeń od ziemi umożliwiająca przemieszczanie się małych zwierząt (wskazać minimalną wysokość wolnej przestrzeni). czy elektrownia będzie ogradzana elektronicznym systemem przewodowym bądź bezprzewodowym, np. system płoszenia zwierząt. Przedstawić przebieg ogrodzenia na czytelnym załączniku graficznym, w szczególności przy terenach zadrzewionych, ciekach wodnych.
5. Przedstawić opis planowanego zagospodarowania przestrzeni pod panelami oraz pomiędzy nimi oraz opisać oddziaływania z tym związane.
6. Przedstawić opis planowanych środków mechanicznych, chemicznych lub biologicznych planowanych do stosowania w celu bieżącego utrzymywania powierzchni ziemi „pod” i „między” modułami paneli, w stanie niepowodującym tzw. „przerastania paneli” roślinnością, z jednoczesnym podaniem intensywności stosowania takich środków oraz ryzykiem migracji imisji, na sąsiednie grunty oraz wody.
7. Opisać sposób i częstotliwość czyszczenia paneli. Podać substancje, które planuje się wykorzystać do czyszczenia i konserwacji paneli wraz z opisem wpływu tych substancji na powierzchnię ziemi.

8. Określić budowę geologiczną oraz warunki hydrogeologiczne otoczenia projektowanego przedsięwzięcia wraz z określeniem potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne.
9. W zakresie oddziaływania na środowisko przyrodnicze:
- a) przedstawić charakterystykę środowiska przyrodniczego terenu przedsięwzięcia oraz terenów przyległych, z uwzględnieniem elementów przyrody ożywionej i nieożywionej, z wyszczególnieniem elementów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.);
 - b) przedstawić szczegółowy opis obrazujący aktualny stan elementów przyrodniczych środowiska będących w obszarze realizacji i przewidywanego zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w oparciu o inwentaryzację przyrodniczą przeprowadzoną w okresie wegetacyjnym i lęgowym większości zwierząt, z podaniem terminu i metody inwentaryzacji. Opracowanie powinno zawierać przede wszystkim:
 - identyfikację i waloryzację flory, w tym dendroflory, roślinności i siedlisk przyrodniczych, grzybów, oraz fauny (bezkręgowców i kręgowców), ze szczególnym uwzględnieniem gatunków podlegających ochronie na mocy przepisów prawa krajowego i wspólnotowego;
 - podkład mapowy z zaznaczeniem zinwentaryzowanych stanowisk chronionych gatunków i siedlisk oraz innych cennych przyrodniczo elementów;
 - w stosunku do osobników chronionych gatunków zwierząt należy określić charakter ich występowania na terenie objętym wnioskiem (np. gatunek lęgowy, żerujący, migrujący itp.);
 - dokumentację fotograficzną terenu realizacji i terenu w obszarze oddziaływania (zdjęcia powinny być wykonane w okresie wegetacyjnym). Zaznaczyć miejsca wykonania zdjęć na mapie poglądowej wraz z kierunkiem, w którym zostały wykonane; opatrzyć je datą wykonania oraz opisem przedstawianych zagadnień;
 - wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki powinny stanowić załącznik do raportu;
 - c) przedstawić szczegółową analizę wpływu przedsięwzięcia na faunę i florę oraz na siedliska przyrodnicze znajdujące się na terenie planowanej inwestycji i w jej sąsiedztwie, w tym na gatunki i siedliska przyrodnicze chronione;
 - d) przedstawić szczegółowy opis działań minimalizujących i kompensujących stwierdzone oddziaływania (rozwiązania na etapie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia). Podać konkretne działania lub sposoby prowadzenia prac, w tym opis zakresu ewentualnego nadzoru przyrodniczego na etapie budowy, terminu rozpoczęcia prac ziemnych i budowlanych związanych z montażem fotoogniw, sposobów ochrony zadrzewień znajdujących się w obszarze przedsięwzięcia, sposób prowadzenia prac w pobliżu cieku wodnego itp.;
 - e) przedstawić analizę wpływu przedsięwzięcia na awifaunę. W szczególności odnieść się do możliwości utraty i fragmentacji siedlisk lęgowych i miejsc żerowania oraz tzw. „efektu lustra wody” (odbijanie otoczenia na zasadzie efektu lustra przez szklane lub

przezroczyste powierzchnie) oraz „efektu olśnienia” (chwilowe oślepienie na skutek odbicia promieni słonecznych) na ptaki, w szczególności podczas sezonowych migracji;

- f) przedstawić analizę oddziaływania przedsięwzięcia na bioróżnorodność, mając na uwadze związane z realizacją przedsięwzięcia przeobrażenia przestrzennej struktury przyrodniczej, fragmentację siedlisk, modyfikację siedlisk itp.;
- g) przedstawić informacje o występowaniu oraz wpływie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia na korytarze ekologiczne znajdujące się w zasięgu jego oddziaływania, w tym uwzględnić występowanie korytarzy zarówno o znaczeniu ponadlokalnym (krajowym, międzynarodowym), ale również o znaczeniu lokalnym bądź regionalnym oraz wskazać czy realizacja przedsięwzięcia może znacząco ograniczyć funkcjonalność zidentyfikowanych korytarzy - spowodować bądź nasilić efekt bariery. Mając na uwadze znaczną powierzchnię zajmowaną przez planowane przedsięwzięcie (wielohektarowy wygrodzony teren) opisać należy szeroko działania minimalizujące stwierdzone oddziaływanie. Wskazane jest załączenie informacji na temat szlaków migracji zwierząt popartej stosownymi dokumentami np. z właściwego nadleśnictwa i/lub koła łowieckiego, opracowaniami planistycznymi dla analizowanego terenu, wynikami inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w okresie wędrówek zwierząt, ekspercką analizą uwarunkowań siedliskowych otaczającego terenu itp.;
- h) przeanalizować skalę i zasięg nocnej emisji sztucznego światła pochodzącego z oświetlenia terenu przedsięwzięcia i obiektów kubaturowych oraz ocenić wpływ emisji światła na przyrodę ożywioną pozostającą w zasięgu tego oddziaływania. Przedstawić rozwiązania ograniczające nocną emisję sztucznego światła, w tym rozproszonego poza teren przedsięwzięcia;
- i) podać informacje dotyczące ewentualnej wycinki zadrzewień.

10. W zakresie oddziaływania na specjalny obszar ochrony siedlisk Grabia PLH100021, znajdujący się w odległości ok. 4,3 km względem terenu przedsięwzięcia:

- a) przedstawić informacje o wszystkich gatunkach i siedliskach przyrodniczych będących przedmiotami ochrony ww. obszaru Natura 2000;
- b) dokonać opisu i oceny stanu wyjściowego (m.in. na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji i terenów sąsiednich z wyszczególnieniem gatunków i siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także na podstawie innych źródeł, np. wyników monitoringu);
- c) przedstawić szczegółowy jakościowy i ilościowy (w miarę możliwości) opis prawdopodobnych oddziaływań na etapie realizacji, eksploatacji/użytkowania i likwidacji przedsięwzięcia (z uwzględnieniem ewentualnego kumulowania się oddziaływań) w świetle celów ochrony dla poszczególnych przedmiotów ochrony i integralności danego obszaru Natura 2000 oraz oddziaływań na ciągłość łączących obszary Natura 2000 korytarzy ekologicznych. Odnieść się do celów i zagrożeń określonych dla poszczególnych przedmiotów ochrony (można dokonać opisu zbiorczego, a indywidualnie odnieść się co najmniej do celów tych przedmiotów ochrony oraz do tych zagrożeń, które mogą mieć związek z przedmiotowym przedsięwzięciem i mieć znaczenie w analizie oddziaływania);

- d) przedstawić opis ewentualnych środków łagodzących, które zostaną podjęte w celu uniknięcia, zapobieżenia i ograniczenia negatywnych oddziaływań oraz opis ich skuteczności, a także opis pozostałych oddziaływań, jakie mogą wystąpić mimo zastosowania środków łagodzących;
- e) przedstawić opis ewentualnego monitorowania skuteczności środków łagodzących i pozostałych oddziaływań, jakie mogą wystąpić mimo zastosowania środków łagodzących;
- f) przedstawić źródła danych i metodykę wykorzystaną w ocenie;
- g) na podstawie analizy dokonanej w powyższym zakresie należy ocenić, czy przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000;
- h) w powyższych analizach należy wykorzystać informacje zawarte w standardowym formularzu danych dla danego obszaru Natura 2000 oraz w aktualnym planie zadań ochronnych lub/i w planie ochrony, odnieść się do właściwych aktualnych zarządzeń regionalnego dyrektora ochrony środowiska (w przypadku ich braku do analiz należy wykorzystać dane zawarte tylko w standardowym formularze danych dla danego obszaru Natura 2000).

11. W zakresie oddziaływania na krajobraz:

- a) mając na uwadze, że krajobraz to kompleksowy system składający się z form rzeźby i wód, roślinności i gleb, skał i atmosfery należy dokonać szczegółowego opisu krajobrazu, w którym znajdować będzie się przedsięwzięcie. Należy szczegółowo opisać typ i rodzaj krajobrazu, strukturę krajobrazu oraz wewnętrzne powiązania, w tym wskazać elementy dominujące. Opisać należy, stan w jakim znajduje się integracja środowiska przyrodniczego i kulturowego tworzących miejscowy krajobraz. Wskazać należy szczególnie wartościowe elementy krajobrazu oraz elementy degradujące krajobraz. Dokonać oceny elementów składowych, przypisując im wartości pozytywne (+), neutralne (0), negatywne (-) lub konfliktowe (+/-). Opis krajobrazu należy uzupełnić o dokumentację fotograficzną w ujęciach panoramicznych przedstawiającą miejscowy krajobraz. Punkty ujęć panoramicznych nanieść należy na mapę sytuacyjną;
- b) w zakresie analizy oddziaływania na krajobraz należy wykazać, jakie elementy lub cechy przedsięwzięcia zostały uwzględnione w tej analizie. Wskazać relacje pomiędzy cechami krajobrazu i cechami przedsięwzięcia uwzględnione w analizie. Opisać skutki dla krajobrazu wynikające z realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Przedstawić wizualizację przestrzenną planowanego przedsięwzięcia wykorzystując do tego ww. dokumentację fotograficzną przedstawiającą miejscowy krajobraz. Dokonać oceny elementów składowych krajobrazu przy założeniu realizacji przedsięwzięcia (z wykorzystaniem przedstawionych wizualizacji), przypisując im wartości pozytywne (+), neutralne (0), negatywne (-) lub konfliktowe (+/-);
- c) w kontekście wprowadzanych zmian w krajobrazie, uwzględniając cechy charakterystyczne przedsięwzięcia, należy dokonać analizy środków niezbędnych do ochrony krajobrazu przed degradacją wynikającą z realizacji przedsięwzięcia. Wskazać należy działania, które w ramach realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia winny być podjęte celem minimalizowania oddziaływania na krajobraz, np..

- elementy do usunięcia;
 - elementy do zamaskowania (np. maskująca funkcja zieleni);
 - elementy do zachowania (np. wskazanie ochrony konserwatorskiej lub ochrona przedpola widokowego);
 - elementy do wyeksponowania (np. poprzez ujednolicenie tła).
 - ujednolicenie, uporządkowanie (np. kubatury, skosów dachów, elewacji budynków).
12. Przedstawić analizę oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie pól i promieniowania elektromagnetycznego (również linii elektroenergetycznych).
13. W zakresie klimatu akustycznego:
- a) zinwentaryzować wszystkie źródła hałasu wraz z określeniem poziomów ich mocy akustycznych oraz czasu pracy w ciągu pory dnia i pory nocy wraz z analizą wpływu na akustyczny stan jakości środowiska, określającej zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na tereny podlegające ochronie akustycznej określone w art. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.);
 - b) podać, w jakiej minimalnej odległości od zabudowy chronionej akustycznie zaplanowano lokalizację stacji transformatorowych, magazynów energii, stacji GPO oraz wskazać jaką izolacyjnością akustyczną będzie charakteryzowała się obudowa stacji transformatorowo-rozdzielczej SN.
14. W zakresie gospodarki odpadami należy przedstawić wszystkie rodzaje odpadów możliwe do wytworzenia na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, sklasyfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przedstawić sposób postępowania z tymi odpadami.
15. Przeanalizować, czy na etapie eksploatacji inwestycji dojdzie do powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań z uwagi na zajętość powierzchni, utraty walorów krajobrazowych terenu, utraty miejsc rozrodu oraz miejsc bytowania zwierząt, efektu bariery, emisji hałasu oraz oddziaływań elektromagnetycznych przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, znajdujących w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
16. Przedstawić szczegółowy opis możliwych do realizacji wariantów przedsięwzięcia zgodnie z zapisami art. 66 ust. 1 pkt 5 —7 oraz ust. 6 ustawy o oś w sposób umożliwiający ich porównanie, w tym wskazać wariant najkorzystniejszy dla środowiska.
17. Przedstawić analizę możliwości wystąpienia konfliktów społecznych w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia.
18. Przeanalizować oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na nieruchomości sąsiednie z uwzględnieniem obszaru, który jest konieczny do utrzymywania na etapie eksploatacji w stanie wolnym od elementów zacieńających przedmiotowe przedsięwzięcie.

U z a s a d n i e n i e

Dnia 01 marca 2022 r. do Wójta Gminy Dobroń wpłynął wniosek Energia Dobroń I Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Pawła Juszczuka

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na *budowie elektrowni fotowoltaicznej „Poleszyn” o mocy do 40 MW wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej, realizowanej na dz. nr ewid. 200, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 245, 246, 248, 249, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 304/2, 303/3, 302/2, 301/2, 300/2, 299/2, 298/2, 297/2, 296/2, 295, 294, 293, 292, 231, 232, 233, 308/2, 306/2, 305, 290, 325, 326, 327, 328, 329, 288, 287, 286/2, 283, 282, 312, 281, 280, 279, 278- obręb Poleszyn gmina Dobroń oraz 163/2, 161/8, 161/7, 137/10, 73/2, 72/2, 69/2, 68/2, 28 - obręb Markówka, gmina Dobroń.*

Uznając dokumentację za kompletną, zawiadomieniem z dnia 08 marca 2022r. znak OŚ.6220.1.2022 poinformowano strony postępowania o wszczęciu w dniu 01 marca 2022r. postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Planowane przedsięwzięcie zaklasyfikowano do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1839) jako:

- § 3 ust. 1 pkt 54 lit b):

zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a;

zatem należącego do rodzaju przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne.

Zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy o oś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym przypadku Wójt Gminy Dobroń, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

W związku z tym, pismem z dnia 10 marca 2022 r. Wójt Gminy Dobroń zwrócił się do organów opiniujących o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach opinią z dnia 21.03.2022r. znak PPIS.ZNS.90281.7.2022 zaproponował odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi po przeanalizowaniu dokumentacji sprawy, postanowieniem z dnia 25.03.2022r. znak WOOŚ.4220.220.2022.AZi wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 31.03.2022r. znak: PO.ZZŚ.5.435.129.20212.BM.1 zawiadomił, że dotrzymanie terminu ustawowego wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu opinii w przedmiotowej sprawie jest nie jest możliwe z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy i poinformował jednocześnie, że wydanie ww. opinii nastąpi nie później niż do dnia 28 kwietnia 2022r.

Ostatecznie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu opinią z dnia 24.05.2022r. znak: PO.ZZŚ.5.435.129.2022.BM nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i wskazał jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dodatkowych warunków i wymagań wskazując te wymagania.

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy o oś oraz mając na uwadze opinie organów opiniujących, w szczególności dzieląc opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Wójt Gminy Dobroń uznał, że konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na

środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia ze względu na:

Przeprowadzenie pełnej procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoli na ocenę stopnia uciążliwości projektowanego przedsięwzięcia w stosunku do poszczególnych elementów środowiska, ocenę możliwego zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, wielkości, złożoności, czasu trwania i rodzaju uciążliwości, a przeprowadzone w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, zwanym dalej w skrócie raportem ooś, analizy dostarczą rzetelnych informacji oraz będą podstawą do wyznaczania właściwych środków minimalizujących i kompensujących stwierdzone oddziaływania. Możliwe będzie szczegółowe określenie warunków realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Poleszyn” o mocy do 40 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej oraz magazynami energii. Inwestycja planowana jest w gminie Dobroń, pow. pabianicki, woj. łódzkie, na terenie wyznaczonym z działek 0 nr ewid.: 200, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 245, 246, 248, 249, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 304/2, 303/3, 302/2, 301/2, 300/2, 299/2, 298/2, 297/2, 296/2, 295, 294, 293, 292, 231, 232, 233, 308/2, 306/2, 305, 290, 325, 326, 327, 328, 329, 288, 287, 286/2, 283, 282, 312, 281, 280, 279, 278- obręb Poleszyn, 163/2, 161/8, 161/7, 137/10, 73/2, 72/2, 69/2, 68/2, 28 - obręb Markówka.

Na analizowanym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Łączna powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 70 ha. Na inwestycję wydzielony zostanie obszar o powierzchni ok. 67 ha.

Na pełen zakres inwestycyjny planowanego przedsięwzięcia składać się będą następujące elementy:

- konstrukcja stołów pod moduły fotowoltaiczne;
- panele (moduły) fotowoltaiczne;
- inwertery;
- rozdzielnica prądu;
- kontenerowe stacje transformatorowe;
- transformator główny (GPO);
- magazyny energii w technologii litowo-jonowej, o mocy równej ok. 20% całkowitej mocy elektrowni (opcjonalnie);
- przyłącze energetyczne kablowe;
- ogrodzenie z siatki bez podmurówki instalacji fotowoltaicznej;
- drogi wewnętrzne oraz place manewrowe.

Inwestor planuje podłączyć instalację do napowietrznej linii wysokiego napięcia (WN) lub bezpośrednio do Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej, bądź Krajowej Sieci Elektroenergetycznej. Ostateczny sposób oraz miejsce przyłączenia zostaną określone w Technicznych Warunkach Przyłączeniowych wydanych przez gestora danej sieci.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Zasadność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wynika również z potrzeby uwzględnienia w analizie możliwości kumulowania się oddziaływań z istniejącymi i projektowanymi w pobliżu przedmiotowego przedsięwzięcia, przedsięwzięciami o podobnym charakterze. Ocena oddziaływania na środowisko, wykonana w raporcie ooś pozwoli na dokładną analizę w ww. zakresie oraz pozwoli określić zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia oraz liczbę ludności, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowana farma fotowoltaiczna zlokalizowana będzie w mozaice krajobrazu rolniczego gruntów ornych, łąk, zadrzewień oraz lasów, w pobliżu cieków wodnych i rozproszonej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Teren przeznaczony bezpośrednio pod inwestycję stanowią grunty orne, łąki oraz pastwiska trwałe IV, V i VI klasy, które są aktualnie wykorzystywane pod działalność rolniczą. Zgodnie z KIP pozostałe grunty wyłączono z zainwestowania, przy czym brak jednoznacznych informacji o jakie dokładnie grunty chodzi. KIP nie zawiera także załącznika graficznego, na którym przedstawiono koncepcję zagospodarowania terenu (w KIP przedstawiono jedynie przykładową koncepcję zagospodarowania działek). Zgodnie z KIP na terenie objętym przedsięwzięciem brak jest zieleni wysokiej oraz drzew i krzewów, przez co budowa elektrowni nie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wycinki. Jednakże, na ogólnodostępnych mapach na analizowanym terenie widoczne są zadrzewienia. W związku z powyższym w raporcie ooś należy potwierdzić brak konieczności wycinki (mając na uwadze również obszar, który jest konieczny do utrzymywania na etapie eksploatacji w stanie wolnym od elementów zacinających przedmiotowe przedsięwzięcie). Przez teren przedsięwzięcia przebiega naturalny ciek wodny. Zgodnie z KIP obszar wzdłuż cieku wodnego zostanie wyłączony z inwestycji i nie będzie w żaden sposób zmieniany, a podczas prowadzenia prac budowlanych odpowiednio zabezpieczony. Uwarunkowania dotyczące prowadzenia prac i usytuowania przedsięwzięcia w obrębie cieku powinny zostać szczegółowo przeanalizowane w raporcie ooś.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Na podstawie informacji zawartych w KIP można stwierdzić, że zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia wystąpią oddziaływania na środowisko, jednakże przy odpowiedniej organizacji robót oraz zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczeń oddziaływania te mogą być zminimalizowane. Jednocześnie, na podstawie przedstawionych informacji nie można jednoznacznie ocenić zasięgu, wielkości, złożoności, czasu trwania i częstotliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. Na etapie raportu ooś możliwe będzie doprecyzowanie parametrów technicznych i charakterystyki przedsięwzięcia. Ponadto przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko jednoznacznie wykaże, czy oddziaływanie na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia będzie mieściło się w granicach ustalonych norm środowiskowych, a zaproponowane działania minimalizujące i kompensujące oddziaływania zostaną uzgodnione w formie wiążących warunków w ramach oceny oddziaływania na środowisko..

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie należy do inwestycji, w których występuje duże ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, katastrofy naturalnej lub budowlanej.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz późniejsza jej eksploatacja i likwidacja wiąże się z wytwarzaniem odpadów, których rodzaje oraz ilości możliwe do wytworzenia na poszczególnych etapach funkcjonowania inwestycji powinny zostać opisane w raporcie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

W raporcie ooś należy odnieść się do zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Należy uwzględnić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia w szczególności w zakresie oddziaływania akustycznego, oddziaływania na powietrze atmosferyczne, na środowisko gruntowo-wodne oraz na krajobraz.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie częściowo położone na obszarze wodno-błotnym lub innymi obszarze o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód lub obszarem ochronnym zbiorników wód śródlądowych.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia i w jego najbliższej okolicy nie występują jeziora. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży oraz obszarami góorskimi. Z karty informacyjnej wynika, że w rejonie przedsięwzięcia nie znajdują się obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia..

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi. Z informacji zawartych w KIP nie wynika, aby teren realizacji przedsięwzięcia był terenem zadrzewionym, a realizacja przedsięwzięcia wiązała się z wycinką drzew lub krzewów.

d) obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

W raporcie ooś należy odnieść się do występowania obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane było na obszarach objętych ochroną, w tym sferach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Do KIP nie dołączono wyników inwentaryzacji przyrodniczej (przy czym z informacji na str. 15 KIP wynika, że przeprowadzono inwentaryzację terenu). Dane dotyczące uwarunkowań przyrodniczych mogą być zatem niepełne i z uwagi na znaczną skalę przedsięwzięcia są zbyt ogólne. Ponadto w KIP odniesiono się do nieaktualnych rozporządzeń dotyczących ochrony gatunkowej roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, co należy zaktualizować w raporcie ooś. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania oraz fakt, że przedsięwzięcie zajmuje znaczną powierzchnię, raport ooś powinien zawierać szczegółową charakterystykę przyrodniczą terenu przedsięwzięcia oraz terenu w zasięgu oddziaływania, w oparciu o inwentaryzację przyrodniczą, co umożliwi rzetelną i szeroką analizę wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. Przeprowadzona w raporcie analiza powinna być podstawą do wyznaczania właściwych środków minimalizujących i kompensujących stwierdzone oddziaływania. Należy bowiem zauważyć, że podczas prowadzonych prac budowlanych będą miały miejsce m. in. przekształcenia podłoża i zniszczenie szaty roślinnej związane z montażem paneli fotowoltaicznych, posadowieniem

kontenerowych stacji transformatorowych, magazynów energii, wykonaniem ogrodzenia, wykonaniem dróg wewnętrznych i placów manewrowych. Prace budowlane mogą prowadzić do płoszenia i niepokożenia lokalnych gatunków zwierząt, w tym zwierząt znajdujących się na znajdujących się w pobliżu terenach leśnych i w obrębie cieków wodnych. Na etapie eksploatacji ze względu na występowanie powierzchni biologicznie czynnej konieczne będzie koszenie roślinności trawiastej, co może przyczynić się do zwiększenia śmiertelności owadów, płazów, ptaków, małych zwierząt. W raporcie ooś należy podać informacje dotyczące sposobu zagospodarowania terenów zielonych pomiędzy panelami fotowoltaicznymi, w tym podać termin i sposób koszenia. Skutkiem istnienia elektrowni słonecznej może być również efekt olśnienia, czyli chwilowe oślepienie oraz tzw. „efekt lustra wody”, który jest skutkiem kojarzenia przez ptaki dużej powierzchni paneli fotowoltaicznych z lustrem wody, czy też efekt odbijania przez panele na zasadzie lustra elementów otoczenia np. chmur, drzew. Powyższe zagadnienia powinny być szczegółowo przeanalizowane w raporcie ooś.

W raporcie ooś należy dokonać także analizy oddziaływania przedsięwzięcia na korytarze ekologiczne. Mimo, że nie znajdują się tu korytarze ekologiczne zapewniające łączność ekologiczną w skali kraju i kontynentu zgodnie z projektem przebiegu korytarzy ekologicznych opracowanym na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego Etap I — 2005 r. i Etap II — 2011 r.), to mając na uwadze znaczną skalę przedsięwzięcia i lokalizację na terenach otwartych, rolniczych, niezabudowanych, z ciekim wodnym nie można wykluczyć, że zlokalizowane są tu lokalne i regionalne korytarze ekologiczne. Ogrodzenie działek i stworzenie na nich instalacji fotowoltaicznej w opinii tut. organu może wprowadzić istotną barierę ekologiczną ograniczającą swobodną migrację fauny. Ponadto należy zauważyć, że wprowadzenie nowej zabudowy na terenach otwartych, stwarza także wiele innych zagrożeń, w tym m. in.: może prowadzić do zmniejszenia różnorodności biologicznej, fragmentacji i geometryzacji naturalnych i półnaturalnych ekosystemów oraz prowadzi do zmniejszenia udziału tych ekosystemów w krajobrazie. Powyższe zagrożenia w kontekście przedmiotowej inwestycji powinny zostać dokładnie przeanalizowane w raporcie ooś.

Raport ooś powinien zawierać szczegółową analizę na najbliższe (znajdujące się w promieniu 5 km od przedsięwzięcia) obszary Natura 2000, na ich cele ochrony, odnosząc się również do zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk będących przedmiotami ochrony tych obszarów Natura 2000. W analizie należy wykorzystać m.in. wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, którą należy przeprowadzić dla tego terenu, jak również informacje wynikające z zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla tych obszarów. W przypadku opublikowania nowych zmian ww. zarządzeń, należy uwzględnić je w opracowywanym raporcie ooś.

Ponadto raport ooś winien także zawierać szczegółową analizę oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz, w tym opisywać skutki dla krajobrazu wynikające z realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Farmy fotowoltaiczne są to przedsięwzięcia polegające na budowie wielkopowierzchniowych, jednolitych pod kątem kolorystyki i funkcjonalności instalacji. Planowana farma fotowoltaiczna zlokalizowana będzie w mozaice krajobrazu rolniczego i nie wpisuje się do założeń krajobrazowych wsi, a zwłaszcza do najbliższego otoczenia — terenów rolnych. Proces budowy i eksploatacji może w znacznym stopniu zaburzyć układ terenów ruralistycznych. Wprowadzenie nowej zabudowy o charakterze przemysłowym na tereny do tej pory od niej wolne należy uznać za wprowadzanie negatywnych zmian w krajobrazie. W raporcie ooś wskazać należy działania, które w ramach realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia winny być podjęte celem minimalizowania oddziaływania na krajobraz.

f) *obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:*

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika jednoznacznie, aby inwestycja realizowana była na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

W raporcie ooś należy odnieść się do potencjalnej obecności obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) *obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:*

W raporcie ooś należy odnieść się do występowania w rejonie inwestycji terenów o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym.

h) *gęstość zaludnienia*

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Dobroń. Zgodnie z opracowaniem GUS gęstość zaludnienia gminy Dobroń wynosi 79 osób / km².

i) *obszary przylegające do jezior:*

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

j) *uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:*

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) *wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:*

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest na obszarze JCWP Pałusznicza o kodzie RW600016182869. Ponadto teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie JCWPd nr 83 i europejskim kodzie PLGW600083.

W raporcie ooś należy odnieść się do potencjalnej możliwości wpływu przedmiotowej inwestycji na wskazane JCWP i JCWPd oraz GZWP.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) *zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:*

Na podstawie przedstawionych informacji nie można jednoznacznie ocenić zasięgu, wielkości, złożoności, czasu trwania i częstotliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. Na etapie raportu ooś możliwe będzie doprecyzowanie parametrów technicznych i charakterystyki przedsięwzięcia. Ponadto przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko jednoznacznie wykaże, czy oddziaływanie na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia będzie mieściło się w granicach ustalonych norm środowiskowych, a zaproponowane działania minimalizujące i kompensujące oddziaływania zostaną uzgodnione w formie wiążących warunków w ramach oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na powyższe, w raporcie oddziaływania na środowisko przede wszystkim należy przedstawić szczegółową charakterystykę farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, analizę oddziaływań w zakresie hałasu, powstawania odpadów, wpływu na środowisko gruntowo-wodne oraz środowisko przyrodnicze w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na obszarze, na który może oddziaływać zarówno na etapie prowadzonych prac oraz eksploatacji farmy fotowoltaicznej.

Należy tu również zaznaczyć, że zrealizowanie przedsięwzięcia, z uwagi na lokalizację, stwarza także wiele innych zagrożeń, w tym m. in.: może prowadzić do zmniejszenia różnorodności biologicznej, fragmentacji i geometryzacji naturalnych i półnaturalnych ekosystemów, zaburzeń w funkcjonowaniu tych ekosystemów oraz prowadzić do zmniejszenia udziału tych ekosystemów w krajobrazie. Powyższe zagrożenia w kontekście przedmiotowej inwestycji powinny zostać dokładnie przeanalizowane w raporcie ooś.

Mając na uwadze, że krajobraz to kompleksowy system składający się z form rzeźby i wód, roślinności i gleb, skał i atmosfery w raporcie ooś, należy dokonać szczegółowego opisu krajobrazu, w którym znajdować będzie się przedsięwzięcie, w tym typ i rodzaj krajobrazu,

strukturę krajobrazu oraz wewnętrzne powiązania, wskazać elementy dominujące oraz szczególnie wartościowe elementy krajobrazu oraz elementy degradujące krajobraz na terenie przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie. Należy mieć na uwadze, że wprowadzenie nowej zabudowy na tereny do tej pory od niej wolne należy uznać za wprowadzanie negatywnych zmian w krajobrazie. Analiza krajobrazowa winna wykorzystać narzędzia pozwalające na pełną ocenę przedsięwzięcia. Mając na uwadze, że krajobraz to kompleksowy system składający się z form rzeźby i wód, roślinności i gleb, skał i atmosfery, ocena winna opierać się o szczegółowy opis krajobrazu, w którym znajdować będzie się przedsięwzięcie. Należy szczegółowo opisać typ i rodzaj krajobrazu, strukturę krajobrazu oraz wewnętrzne powiązania, w tym wskazać elementy dominujące. Opisać stan w jakim znajduje się integracja środowiska przyrodniczego i kulturowego tworzących miejscowy krajobraz, wskazać szczególnie wartościowe elementy krajobrazu oraz elementy degradujące krajobraz. W zakresie analizy oddziaływania na krajobraz wykazać, jakie elementy lub cechy przedsięwzięcia zostały uwzględnione w tej analizie. Wskazać relacje pomiędzy cechami krajobrazu i cechami przedsięwzięcia uwzględnionymi w analizie. Raport o oś winien opisywać skutki dla krajobrazu wynikające z realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Na podstawie informacji zawartych w KIP nie można stwierdzić braku możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania:

Informacje przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że nie wystąpi prawdopodobieństwo ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały charakter lokalny i odwracalny.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na etapie raportu o oś, przeanalizować należy powiązanie przedmiotowego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami oraz ryzyko kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania

W przypadku stwierdzenia możliwości przekraczania standardów środowiskowych na etapie oceny oddziaływania na środowisko należy zaproponować środki ograniczające oddziaływania.

Po przeprowadzonej analizie przedłożonych dokumentów w sprawie oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania stwierdzono, że przeprowadzenie pełnej procedury oceny oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko pozwoli na ocenę stopnia uciążliwości projektowanej inwestycji w stosunku do poszczególnych elementów środowiska, a przeprowadzone w raporcie oś analizy dostarczą rzetelnych informacji oraz będą podstawą do wyznaczania właściwych środków minimalizujących i kompensujących stwierdzone oddziaływania.

Ocena oddziaływania na środowisko, wykonana w raporcie oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, pozwoli określić zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, a także oddziaływania skumulowanego i wpływ na pobliskie tereny, w tym chronione.


Jednocześnie należy podkreślić, że raport powinien być sporządzony zgodnie z art. 66, 67 i 68 ustawy o oś, uwzględniając stan współczesnej wiedzy i metod badawczych, przy uwzględnieniu istniejących możliwości technicznych i dostępności danych niezbędnych do prawidłowego wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Dobroń w terminie 7 dni od daty jego doręczenia - (art. 65 ust. 2 ustawy o oś oraz art. 141 § 1 i 2 Kpa.).

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


WÓJT
Robert Jarzębak

Otrzymują:

1. Paweł Juszczuk Energia Dobroń I Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 7 lok. 43, 95-200 Pabianice
2. Strony postępowania – tablica ogłoszeń + BIP;
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach
ul. Kilińskiego 10/12, 95-200 Pabianice
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz