

Pabianice, dnia 20.11.2015 r.

PPIS-Pb- NSHŚ-485D/294/ 03 /15

**Gmina Dobroń z siedzibą
ul. 11 Listopada 9**

95-082 Dobroń

DECYZJA Nr 27

Urząd Gminy w Dobroniu
Sekretariat
Wpłynęła dn. 2015-12-01
Ref. *P. P. P. P. P.*

Na podstawie art. 4 pkt. 1, art.12 ust.1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 poz. 1412), w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. Nr 139), §14 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29. 03. 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417, zmiana Dz. U. z 2010 r., Nr 72 poz. 466) oraz art. .104 K.p.a., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z dnia 02.03.2015r. nr WSSE.DLHK.9052.1.22.1.2015, nr WSSE.DLHK.9052.1.22.2.2015, nr WSSE.DLHK.9052.1.22.3.2015, ze sprawozdaniem z dnia 05.10.2015r. nr WSSE.DLHK.9052.1.161.1.2015, nr WSSE.DLHK.9052.1.162.2.2015, z badań przeprowadzonych przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi ul. Wodna 40, próbek wody nr 8/NSHŚ/15/1, nr 8/NSHŚ/15/2 pobranych do badania w dniu 16.02.2015r., próbek wody nr 86/NSHŚ/15/1, nr 86/NSHŚ/15/2, nr 86/NSHŚ/15/3, pobranych do badania w dniu 30.09.2015r. z wodociągu publicznego w Dobroniu , gdzie producentem wody jest Gmina Dobroń z siedzibą w Dobroniu ul. 11 Listopada 9.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach postanawia stwierdzić przydatność wody w wodociągu publicznym w Dobroniu do spożycia przez ludzi .

Uzasadnienie

W dniu 16.02.2015 r. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach pobrali do badania próbki wody w sieci w następujących punktach:


1. punkt poboru: Urząd Gminy w Dobroniu ul. 11 Listopada 9 , nr próbki 8/NSHŚ/15/1.
2. punkt poboru: Szkoła Podstawowa Chechło Pierwsze ul. Lipowa 2 nr próbki 8/NSHŚ/15/2.
- 3 . punkt poboru: Szkoła Podstawowa Mogilno Duże 21 nr próbki 8/NSHŚ/15/3.

W dniu 30.09.2015 r. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach pobrali do badania próbki wody w sieci w następujących punktach :

1. punkt poboru: Urząd Gminy w Dobroniu ul. 11 Listopada 9 , nr próbki 86/NSHŚ/15/1.
2. punkt poboru: Szkoła Podstawowa Chechło Pierwsze ul. Lipowa 2 nr próbki 86/NSHŚ/15/2.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w próbkach wody nr 8/NSHŚ/15/1, nr 8/NSHŚ/15/2, nr 86/NSHŚ/15/1, nr 86/NSHŚ/15/2, w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417 zmiana Dz.U. z 2010 r. Nr 72 poz. 466).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach, ul. Kilińskiego 10/12 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pabianicach

[Signature]
Starosta Dobroń
Starownik

Oddział Nadzoru Sanitarnego