



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12

Sekretariat/Dyrektor: tel. 42 215-27-76, fax: 42 215-27-76
www.pis.lodz.pl/pabianice e-mail: pabianice@pis.lodz.pl

Pabianice, dnia 12.11.2019r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach

dotyczący warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym w Dobroniu - stacja uzdatniania wody w Markówce.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje, że w wyniku badania wody z wodociągu publicznego w Dobroniu – stacja uzdatniania wody w Markówce zasilająca miejscowości: Brogi, Chechło Pierwsze, Chechło Drugie, Dobroń, Dobroń Duży, Dobroń Mały, Kolonia Ldzań, Ldzań, Markówka, Mogilno Duże, Mogilno Małe, Morgi, Orpelów Numerki, Poleszyn, Róża, Szczerki, Wincentów, Wymysłów- Enklawa, Wymysłów- Piaski, Wymysłów-Francuski, Zimne Wody (łączna ilość stałych mieszkańców korzystających z wody z wodociągu wynosi 7105 osób), stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej **manganu oraz żelaza**.

Zmiany te mogą ujemnie wpływać na barwę, smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Producent wody podjął działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pabianicach
Małgorzata Sumińska
Małgorzata Sumińska



niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI